

**Marktgemeinderat - Markt Neuburg a.d.Kammell  
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung  
vom Dienstag, 26. Januar 2021**

**Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 19.01.2020**

**Beschluss:**

Keine Einwände. Das Protokoll ist damit genehmigt.

Kein Beschluss.

**Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd  
hier: Vorstellung der Erschließungsplanung durch Kling Consult**

**Beschluss:**

Kein Beschluss

**Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd  
hier: Beschlussfassung über die Auslegung des Regenentwässerungssystems**

**Beschluss:**

Der Marktgemeinderat des Marktes Neuburg a. d. Kammell entscheidet sich dafür das Regenentwässerungssystem im Bereich des Bebauungsplanes „Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd“ auf ein 5 jähriges Regenerereignis auszulegen.

Im Zuge des Neubaus der Straßenkreuzung an der St 2024 zum Gewerbegebiet ist zudem ein Notüberlauf für das westliche Rigolensystem vorzusehen, welcher aber zunächst nicht aktiviert wird. Mittelfristig ist mit der Deutschen Bundesbahn die Möglichkeit einer Querung der Bahnlinie für eine Entwässerungsleitung Richtung Kammell zu erörtern und anzustreben.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0
Persönlich beteiligt:	0
Anwesende Mitglieder:	15

**Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd  
hier: Beschlussfassung über die Art der Schmutzwassereinleitung  
bzw. -weiterleitung**

### **Beschluss:**

Der Marktgemeinderat entscheidet sich nach Beratung dafür, dass das Schmutzwasser im Freispiegel gesammelt wird. Der Anschluss des Kanals erfolgt an den Bestandskanal in der Joseph-Weilbach-Straße bzw. auf Höhe des Megamatplatzes.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0
Persönlich beteiligt:	0
Anwesende Mitglieder:	15

## **Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd hier: Beschlussfassung über das Material der zu verbauenden Wasserleitungen**

### **Beschluss:**

Der Marktgemeinderat entscheidet sich im Rahmen der Verlegung der Wasserleitung im Bereich des B-Planes „Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd“ für die Verlegung von PE 100-Leitungen. Ferner wird beschlossen, dass das Trinkwassernetz im Gültigkeitsbereich des Bebauungsplan als Ringleitung angelegt wird. Die Ringleitung wird an die Einmündung an der Josef-Weilbach-Straße angeschlossen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0
Persönlich beteiligt:	0
Anwesende Mitglieder:	15

## **Einleiten von Niederschlagswasser aus Verkehrs- und Dachflächen des Betriebsgeländes auf den Grundstücken Flur Nr. 1619, 1620 und 1621 der Gemarkung Neuburg in das Grundwasser**

**Beschluss:**

Dem Antrag auf Einleitung von nicht verschmutztem Oberflächenwasser über Mulden- und Rigolenversickerung auf dem Betriebsgelände der TransPack-Krumbach GmbH steht aus Sicht des Marktes Neuburg nichts entgegen. Bzgl. der Erteilung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis hat der Markt Neuburg a. d. Kammel keine Einwände.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0
Persönlich beteiligt:	0
Anwesende Mitglieder:	15

**Mühlweg Langenhaslach**

**hier: Sachstandsinformationen des ersten Bürgermeisters**

**Beschluss:**

Kein Beschluss